

**«Ш А Р Т» ЖШС**  
Қазақстан Республикасы, 030000,  
Ақтөбе қ. Есет-батыр, көшесі, 108/Б



**ТОО «Ш А Р Т»**  
Республика Казахстан, 030000,  
г.Ақтөбе, ул. Есет-батыра, 108/ Б

БСН/БИН 950 640 001 998

www.shart.kz

Тел/факс: (7132) 24-66-31, 54-81-24

e-mail: info@shart.kz

15.06.2016г.

ТОО «ШАРТ» является официальным представителем по Сервисным обслуживанием отопительных котлов «Mercury» по Актюбинской области.

05 июня 2016 года в офисе ТОО «ШАРТ» было проведено испытание реагента «Антиржавин». На испытание было предоставлено колесо из латуни d20 с отложениями на внутренней стороне. Образец опустили в емкость с реагентом «Антиржавин». Наблюдалось образования пены, воздушных пузырей и помутнение раствора, что свидетельствует о начале удаления отложений со стенок образца. Образец был вынут из емкости через 15 минут, все отложения на стенках удалены полностью.

Эффективность средства «Антиржавин» в данном образце показал с положительной стороны.

Образец до и после испытания предоставлены на фото.

Директор ТОО «ШАРТ»



Ержанов А.М.